

Musterfirma GmbH
Zur alten Musterstraße 3
49757 Musterort

Prüfdatum: 30.10.2025
Rechtsgrundlage: BetrSichV
Prüfvorschrift: DGUV Vorschrift 3
Art der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung
Prüfungsumfang: Sachkundigen Prüfung
Prüfort: Zur alten Musterstraße 3
49757 Musterort
Prüfhalle Ost
Teilnehmer: Herr Meyer

Prüfung nach DGUV Vorschrift 3

Nr. MM000006

Dienstleistung	Elektronische Kleingerät	Objekt	Fahrzeug
Inventar-Nr.	ELK-2022-045	Fabriknummer	VDE0701-0702
Hersteller	Elektrowerk AG	Typbezeichnung	BM-750 E
Baujahr	-	Laufleistung	-
Identifikations-Nr.	-	Zulässiges Gesamtgewicht	-

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es konnten keine Mängel während der Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 festgestellt werden.
Der Weiterbetrieb des Objektes ist ohne weitere Bedenken möglich.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel dar.
Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern ggf. in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- Beschilderung teilweise schlecht lesbar.

Ergebnis
Keine Mängel

Fälligkeit der nächsten Prüfung
10.2026

Der Betreiber bestätigt mit seiner Unterschrift,
dass er die oben aufgeführten Mängel und Hinweise zur Kenntnis genommen hat.

Unterschrift - Betreiber

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf,
Sie zur nächsten Prüfung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr Max Mustermann

Unterschrift / Stempel

Es wurde geprüft	Status	Prüfpunkt
Kennzeichnungen	i.O.	KEN
Stecker / Anschlussleitung	i.O.	STE
Kabel / Isolierung	i.O.	KAB
Gehäuse / Abdeckung	i.O.	GEH
Schalter / Bedienelemente	i.O.	BED
Schutzleiter / Erdung	i.O.	PEN
Funktionstest	i.O.	FUN